



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МУРОМСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ»
(ООО «МЗТА»)

602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, д. 10
почтовый адрес 602267, Владимирская обл. г. Муром, п/о 17, а/я 11
тел. (49234) 3-61-61, 3-33-77, факс (49234) 2-08-35
e-mail: mzta@mit.ru

ООО «НОВОХИМ ТРЕЙДИНГ»
Генеральному директору
М.А. Лучшеву

19.01.2017

№

39

на №

от

Уважаемый Максим Алексеевич!

Средство N-faza, ТУ 2499-014-67017122-2016 наша компания использовала для промывки системы охлаждения управления индукционных печей DUAL TREK 2250 кВт производства Англия. Система охлаждения состоит из 4 драйкулеров общим объемом 100л. Давление в системе 3-4атм. Материал системы охлаждения: трубопроводы и теплообменники из цветного металла (медь, алюминий).

Предпосылки к использованию: падение давления в системе охлаждения после куллеров до 2,5атм.

Воду в системе охлаждения заменили на раствор N-faza, выдержали паузу в 4часа, затем включили циркуляцию на 12ч. После этого промывочный раствор был слит, система промыта водопроводной водой в трехкратном объеме.

Результат после промывки: давление в системе после куллеров поднялось до 3,7атм.

Считаю, что использование средства N-faza, производства ООО "Новохим трейдинг" полностью себя оправдало, хочется отметить профессиональную работу Алексева Евгения - Руководитель направления продаж ООО «Новохим-Трейддинг», который лично курировал заказ. Доставили все в срок и в полном объеме.

Технический директор



А.Б. Кукарцев

Подготовила:
Шведова Е.Н. (49234)3-33-77